

Změnový list		č. ZL 8
„Výstavba vodovodu, kanalizace a ČOV Pocinovice II“; část kanalizace projekt č. CZ.05.1.30/0.0/0.0/15_021/0001164		
Stavebník: Obec Pocinovice Pocinovice č. 72 345 09 Pocinovice		Datum: 4.12.2018
Část stavby (SO, PS): IO-2 Kanalizační řady – Stoka C1		
Stávající stav: Stoka C1 je v zadávací dokumentaci navržena bez možného výskytu skalní geologie. Při provádění prací byla zjištěna těžitelnost tř.7 a současně velký výskyt neevidovaných sítí. Na trase byly navrženy 3 ks kanalizačních šachet.		
Navrhovaný stav: Při provádění kanalizace Stoky C1 byla zastižena jiná geologie než se uvažovalo v zadávací dokumentaci. Po zahájení prací byla nalezená skála, kterou je nutné rozpojit ručním pneumatickým kladivem. Nalezená geologie je v místě křížení inženýrských sítí, rozpojení je nutno provést ručně. Současně je nutné práce provádět ručně vzhledem k velkému výskytu podzemních sítí. Vytěžený materiál je nutné nahradit štěrkokopískem. Z důvodu výskytu jiných sítí budou osazeny pouze 2 kanalizační šachty. Délka se nemění.		
Celkem méněpráce dle § 222 odst. 6 ZZVZ:		- 13 975,- Kč bez DPH
Celkem dodatečné stavební práce dle § 222 odst. 6 ZZVZ :		+ 284 625,90 Kč bez DPH
<u>Celkem rozdíl:</u>		<u>+ 270 650,90 Kč bez DPH</u>
Změna nemá vliv na termín dokončení		
Důvod změny: Při provádění kanalizace Stoky C1 byla zastižena jiná geologie než se uvažovalo v zadávací dokumentaci. Po zahájení prací byla nalezená skála kterou je nutné rozpojit pneumatickým kladivem. Nalezená geologie je v místě křížení inženýrských sítí, rozpojení je nutno provést ručně. Z důvodu jiných sítí nebude osazen 1 ks kanalizační šachty.		











OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti

Pro vodu,
vzduch a přírodu

Přílohy ZL: <ul style="list-style-type: none">1. Situace stavby2. Zápisy ve SD3. Vyjádření geotechnika4. Kalkulace5. Fotodokumentace6. Zápis z KD	
ZL Vytvořil: 	Datum: 18.3.2020
Vyjádření dotčených:	
Za zhotovitele:   Olomoucký úřad Datum: 25.6.2020 Závod Brno - VHS a DS	Za objednatele: 
Za technický dozor:   Chudčická 30 340 02 Nýrsko Datum: 25.6.2020	Za autorský dozor a projektanta:   Chudčická 30 340 02 Nýrsko DIČ: C448 Datum: 25.6.2020
Připomínky k ZL: 