



Změnový list		č. ZL 13
„Výstavba vodovodu, kanalizace a ČOV Pocinovice II“; část kanalizace projekt č. CZ.05.1.30/0.0/0.0/15_021/0001164		
Stavebník: Obec Pocinovice Pocinovice č. 72 345 09 Pocinovice		Datum: 13.5.2020
Část stavby (SO, PS): IO-2 Kanalizační řady – Stoka B1		
Stávající stav: Stoka A3 byla navržena vést místní komunikací a zaústit ji do stoky A. V úseku mezi S52 až S50 se měla stoka A3 zahloubit. Zaústěna měla být do šachty S27 na stoce A. Trasa se dostává do kolize s plynovodem a má být vybudována v těsné blízkosti přilehlých nemovitostí.		
Navrhovaný stav: Je navrženo upravit trasu kanalizace a stoku A3 zaústit do stoky B1 (viz ZL14). Stoku B1 je proto nutné současně zahloubit a provést sanaci podloží.		
Celkem méněpráce:		0,- Kč bez DPH
Celkem dodatečné stavební práce dle § 222 odst. 6 ZZVZ:		+ 77 499,55 Kč bez DPH
<u>Celkem rozdíl:</u>		<u>+ 77 499,55 Kč bez DPH</u>
Změna má vliv na termín dokončení. Dokončení stoky B1, navazující stoky A3 a propojení stoky A6 do stoky A3 je závislé na koordinaci se stavbou jiného stavebníka, Povodí Vltavy s.p. Stavba „Rekonstrukce opevnění koryta, DVT Andělice“ smlouva 951/2018-SML. Termín dokončení do 31.10.2020.		
Důvod změny: Po vytýčení trasy stoky A3 a stávajícího plynovodu v terénu, bylo zjištěno, že podklady poskytnuté správcem sítě neodpovídají skutečnosti. Trasa plynovodu fyzicky vede prostředkem místní komunikace. Přilehlé nemovitosti mají nestabilní základy, jeden z majitelů nemovitosti si je svým nákladem v nedávné době zpevňoval. Při podrobné prohlídce nemovitostí byly již nyní zjištěny trhliny v obvodovém zdivu. Z tohoto důvodu je navrženo vést		



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti

Pro vodu,
vzduch a přírodu

trasu stoky A3 jinudy a zaústit jí do stoky B1. Stoku B1 je nutné proto zhloubit a důvodně lze předpokládat nutnost sanací.

Přílohy ZL:

1. Situace stavby
2. Zápis z KD
3. Podélný profil původní
4. Podélný profil změna
5. Kalkulace
6. Fotodokumentace

ZL Vytvořil:



Datum: 13. 05. 2020

Vyjádření dotčených:

Za zhotovitele:



HBOS Brno, a.s.
Olomoucká 174, 602 00 Brno
ved Brno - VHS a DS



Datum: 20. 05. 2020

Za objednatele:



OBEC POCÍNOVICE
Pocínovice 72, 345 06 Kdyně
IČ: 00253677 DIČ: CZ00253677
www.pocinovice.cz

Datum: 20. 05. 2020


Za technický dozor:



Chudení
340 22 Ny
DIČ: CZ00253677

Datum: 20. 05. 2020

Za autorský dozor a projektanta:



Chudení
340 22 Ny
DIČ: CZ00253677

Datum: 20. 05. 2020

Přípomínky k ZL: