



Změnový list		č. ZL 4
„Výstavba vodovodu, kanalizace a ČOV Pocinovice II“; část kanalizace projekt č. CZ.05.1.30/0.0/0.0/15_021/0001164		
Stavebník: Obec Pocinovice Pocinovice č. 72 345 09 Pocinovice		Datum: 23.1.2020
Část stavby (SO, PS): IO-2 Kanalizační řady – výměna kanalizace DN 800		
Stávající stav: V prostoru stavby, stoky A, a stoky B se nachází původní jednotná kanalizace z betonových trub BT800. Trasa nově budované kanalizace vede v těsné blízkosti této stoky. Při jejím odkrytí byl zjištěn havarijní stav. Vzhledem k plánované opravě komunikací po dostavbě splaškové kanalizace byl prověřen její stav kamerovou prohlídkou. Z této prohlídky vyplývá, že kanalizace nebyla v minulosti vybudována z kanalizačních trubek, ale ze studničních skruží DN800 na ležato. Kanalizace je popraskaná, částečně zborcená. Původní kanalizační šachty nemají dno.		
Navrhovaný stav: Vzhledem k havarijnímu stavu a potřebě provést následně rekonstrukci komunikace je nutné kanalizaci celkově rekonstruovat. Na stavbu budou použity železobetonové roury určené pro komunikace. Na dešťové kanalizaci budou vybudovány revizní šachty. Do kanalizace budou zaústěny nové dešťové svody. V prostoru státní silnice bude provedena obnova asfaltů. Obnova asfaltů v místní komunikaci je součástí celoplošné obnovy asfaltů. Vzhledem k těsné blízkosti oplocení (zděné) bude nutné pravděpodobně provést rozebrání zdi a její zpětnou obnovu		
Celkem méně práce:		- 0,- Kč bez DPH
Celkem rozšíření předmětu zakázky:		
Kanalizace DN 800:		+3 914 114,92 Kč bez DPH
Jedná se o vícepráce dle § 222 odst. 6 ZZVZ		
Změna má vliv na termín dokončení, doba výstavby 90 dnů. S ohledem na koordinaci se stavbou jiného stavebníka, Povodí Vltavy s.p. Stavba „Rekonstrukce opevnění koryta, DVT Andělice“ smlouva 951/2018-SML a zajištění dopravní obslužnosti.		
Termín do 30.9.2020 (bez obnovy povrchů)		



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti

Pro vodu,
vzduch a přírodu

Důvod změny:

Bez opravy původní kanalizace DN 800 by nebylo možné provést obnovu asfaltů, respektive by to bylo neekonomické a neúčelné. Stav původní kanalizace je v havarijním stavu. Kanalizace odvodňuje velké spádové území nad obcí. Pokud by nedošlo k výměně, bylo by nebezpečí lokálních záplav a zborcení tělesa nově opravené komunikace vyplavováním podloží. D o doby výměny není možné provést obnovu asfaltových povrchů po stavbě kanalizace.

Přílohy ZL:

1. Průvodní zpráva
2. Situace 1:500
3. Situace 1:250
4. Podélný profil
5. Zápis ve SD ze dne 22.7.2019
6. Změnový rozpočet
7. Záznam z kamerové prohlídky kanalizace
8. Zápis z KD ze dne 23.1.2020
9. Fotodokumentace
10. Vyjádření výrobce potrubí (nutnost podbetonování)
11. Sdělení MÚ Domažlice

ZL Vytvořil:



Datum:

25.1.2020

Vyjádření dotčených:

Za zhotovitele:



Datum: 20. 05. 2020

Za objednatele:




Datum: 20. 05. 2020

Za technický dozor:



Datum: 20. 05. 2020

Za autorský dozor a projektanta:



Připomínky k ZL: